



- 1.本工程为新建加油站，占地面积为2670.30平方米（合4.01亩）。
- 2.图中标注尺寸均以米计，坐标标注参照大地2000坐标系。
- 3.本工程依据《汽车加油加气及加气站技术标准》GB50156—2021及《加油站大气污染物排放标准》GB20952—2020的各项规定、现场踏勘资料、建设单位提供的资料进行设计。
- 4.加油站建设规模：设50m³汽油油罐2具、50m³柴油油罐2具，总罐容为200m³，柴油罐可折半计入油罐总容积，折合后油罐容量为150m³，设3台双枪及油品/1台四枪及油品潜油泵加油机/（柴油设2把大流量枪，汽油油气回收型）；设卸油油气回收系统、加油油气回收系统（分散式）及三次油气回收系统。按规范，本站属于二级加油站。
- 5.站内场地地面为水泥混凝土地面，水泥混凝土地面的具体做法遵现行标准《石油化工企业厂区竖向布置工程施工及验收规范》SH/T3529—2018的各项规定进行施工。
- 6.给水市政，排水市政，电接市政，采暖空气源热泵。
- 7.站区部分面积可种植草坪等进行绿化，但不得种植油性植物。
- 8.穿越站区的架空电力线、通信线须迁移处理。
- 9.本站场区地坪比周边低，建设单位需委托具备相关资质的单位进行护坡防护设计，做好护坡防护，放坡宽度及坡率需满足安全要求。本站土方挖方量约为2030.3m³；

⑮	绿化		m ²	668.46	
⑰	挡土墙		m	28	毛石挡土墙1~2.5m, 内高外低
⑯	硬化地坪		m ²	1800	
⑰	进出口灯箱	成品	座	2	

序号	项 目	单位	指标	备注
1	规划建设用地面积	m ²	2670.3	
2	建筑面积	m ²	485.08	
2.1	站房（2F）	m ²	330.24	框架结构
2.2	罩棚	m ²	154.84	柱围合面积
3	建筑总基底面积	m ²	579.12	
3.1	站房（2F）	m ²	165.12	框架结构，一层建筑面积
3.2	罩棚	m ²	414	投影面积
4	建筑密度	%	21.69	
5	容积率		0.1816	
6	绿地面积	m ²	668.46	规划建设用地面积内
7	绿地率	%	25.03	

0	报批图	商庆伟	蒋丽	张成奎	张成奎	张波	2026.09
修改 REV.	说 明 DESCRIPTION	设 计 DRAWN	校 核 CHKD.	审 核 APPR.	专业负责人 /审定	项目负责人	日 期 ISSUE DATE

 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 HARBIN TIANYUAN PETROCHEMICAL ENGINEERING DESIGN CO., LTD			
炬能（麟游县）能源销售有限责任公司官坪加油站分公司		未经本公司书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途。 NOT TO BE REPRODUCED NOR EMPLOYED FOR ANY PURPOSES OTHER THAN SPECIALLY PERMITTED WRITING BY OUR CORP.	
炬能（麟游县）能源销售有限责任公司官坪加油站分公司		比 例 SCALE	1:300 第 1 张 共 1 张 SHEET OF
官坪加油站新建项目		设计阶段 DES. STAGE	报批图 DES. PRO.
总平面布置图		项目编号 JOB. NO.	SZ-06-02-0290-22-084
		图纸编号 DWG. NO.	2011ST-DW-002
			修改 REV.
			0