

麟游县城市供水水质检测结果公示

（2024 年第三季度）

根据《生活饮用水卫生监督管理办法》《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》及《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）》，现将 2024 年第三季度水质检测结果予以公示。（检测结果由陕西省水务集团麟游县供水有限公司提供，宝鸡市宝水润达水务科技有限公司检测，检测报告编号为宝润水检字〔2024〕第 124 号、宝润水检字〔2024〕第 125 号）。

序号	检验项目	限 值	检验结果		单项判定
			出厂水	末梢水	
1	总大肠菌群 MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏杆菌 MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	合格
3	菌落总数，CFU/ml	<100	84	35	合格
4	砷 (As)，mg/L	0.01	0.0009	0.0010	合格
5	镉 (Cd)，mg/L	0.005	<0.0001	<0.0001	合格
6	铬（六价），mg/L	0.05	<0.004	<0.004	合格
7	铅 (Pb)，mg/L	0.01	<0.0005	<0.0005	合格
8	汞 (Hg)，mg/L	0.001	<0.0001	<0.0001	合格
9	氰化物，mg/L	0.05	<0.002	<0.002	合格
10	氟化物，mg/L	1.0	0.22	0.21	合格
11	硝酸盐（以 N 计），mg/L	10	1.9	1.92	合格
12	三氯甲烷，mg/L	0.06	<0.0131	<0.0131	合格
13	一氯二溴甲烷	0.1	0.0002	0.0002	合格

14	二氯一溴甲烷	0.06	0.0021	0.0019	合格
15	三溴甲烷	0.1	<0.001	<0.001	合格
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	1	0.26	0.25	合格
17	二氯乙酸	0.05	0.005	<0.003	合格
18	三氯乙酸	0.1	<0.004	<0.004	合格
19	溴酸盐	0.01	<0.01	<0.01	合格
20	亚氯酸盐	0.7	<0.02	<0.02	合格
21	氯酸盐	0.7	<0.02	<0.02	合格
22	色度	15	<5	<5	合格
23	浑浊度，NTU	1	<0.46	<0.58	合格
24	臭和味	无异臭异味	无	无	合格
25	肉眼可见物	无	无	无	合格
26	PH 值	6.5-8.5	8.1	8.14	合格
27	铝（Al），mg/L	0.2	0.05	0.04	合格
28	铁（Fe），mg/L	0.3	<0.05	<0.05	合格
29	锰（Mn），mg/L	0.1	<0.02	<0.02	合格
30	铜（Cu），mg/L	1.0	<0.02	<0.02	合格
31	锌（Zn），mg/L	1.0	<0.01	<0.01	合格
32	氯化物，mg/L	250	12.24	11.29	合格
33	硫酸盐，mg/L	250	35	35.1	合格
34	溶解性总固体，mg/L	1000	295	296	合格
35	总硬度（mg/L）	450	218.8	222.1	合格
36	高锰酸盐指数（O ₂ 计）mg/L	3	1.50	1.42	合格
37	氨（以N计）（mg/L）	0.5	<0.02	<0.02	合格
38	*总α放射性（Bq/L）	0.5	0.16	<0.16	合格
39	*总β放射性（Bq/L）	1	0.16	<0.20	合格