

麟游县行政审批服务局

麟行审函〔2024〕27号

麟游县行政审批服务局

关于下达麟游县南坊高速出口杜水河桥提升改造工程抗震设防要求备案确认书的通知

县交通局：

你单位申报的麟游县南坊高速出口杜水河桥提升改造工程，拟建项目起点位于凤凰大道、终点位于南坊高速出口，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、照明工程、绿化工程，改造路线全长561米，其中路基由原12米拓宽至31米，双向四车道，桥梁由原12.8米加宽至23.5米。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306—2015)、《建设工程抗震设防要求管理规定》及《陕西省防震减灾条例》规定，经审查确认该项目抗震设防参数为：峰值加速度0.1g，特征周期0.45s，场地类别为II类，现予以备案确认。

附件：《陕西省建设工程抗震设防要求备案确认登记表》

麟游县行政审批服务局

2024年5月13日

抄送：县地震局

陕西省建设工程抗震设防要求备案确认登记表

申请备案单位	单位名称:	麟游县交通运输局		法人代表:	刺建军	
	单位地址:	麟游县普润街 8 号		邮 编:	721599	
	经办人:	罗文		联系电话:	18091767320	
				传 真:	0917-7962121	
建设工程基本情况	建设工程名称		麟游县南坊高速出口杜水河桥提升改造工程		项目代码	2210-610329-04-01-779347
	建设工程地址		麟游县九成官镇			
	投资总金额		3443.08 万元	建设规模 Z	路线全长 0.561 公里, 主要建设内容为道路工程、桥梁工程、照明工程、绿化工程等。	
	建设工程种类	☐ 1. 民用建筑 ☐ 2. 水利工程 ☐ 3. 电力工程 ☒ 4. 路桥工程 ☐ 5. 长输管线工程 ☐ 6. 其他建设工程		结构类型及主要用途: 路面路基工程, 属基础设施类项目。主要用途进一步完善基础设施, 道路提档升级, 助推城市品质提升。		
	拟开竣工时间		2024 年 4 月 30 日—— 2024 年 10 月 31 日			
拟采用的抗震设防参数	峰值加速度 (g)	K0+000-K0+561 (0.1)				
	特征周期 (s)	0.45				
	场地类别	II 类				

注: 1. 此表一式二份, 建设单位、地震部门存档各一份。
2. 建设工程投资总金额指投资概算或估算总额; 建设规模指可形成的生产能力、主要功能指标, 对建设工程种类中类别 1 指主体高度、建筑面积及容纳人数等, 类别 2 指水库坝高及库容等, 类别 3 指装机容量, 类别 4 指路桥等级、桥梁跨度及总里程等, 类别 5 指管线总长度等。
3. 场地类别划分确定的, T_g 值按场地类别给出, 并附相应资料。场地类别划分不确定的, T_g 值暂按 II 类场地给出, 类别确定后按规定调整。
4. 需开展地震安全性评价的建设工程以审查通过的技术报告填写抗震设防参数。
5. 本表仅为抗震设防要求备案确认材料, 建设工程抗震设防参数以备案确认通知书确认参数为准。