

麟游县 2021 年第一季度城市供水

水质检测结果公示表

根据卫生部《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生规范》规定，依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 标准，县卫生监督所对麟游县供水有限公司生活饮用水进行监督检查和水质采样监测，现将 2021 年第一季度水质检测结果予以公示。

序号	检验项目	限值	麟游县疾病预防控制中心 检验结果		单项判定
			九成官水厂 出厂水	供水公司 院内龙头水	
1	色度	15	3	3	合格
2	浑浊度, NTU	1	0.64	0.71	合格
3	臭和味	无异臭、异味	无	无	合格
4	肉眼可见物	无	无	无	合格
5	PH 值	6.5-8.5	8.01	8.06	合格
6	氟化物, mg/L	1.0	0.21	0.18	合格
7	硫酸盐, mg/L	250	46	62.1	合格
8	硝酸盐 (以 N 计), mg/L	10	1.87	3.38	合格
9	氯化物, mg/L	250	14.27	18.95	合格
10	氰化物, mg/L	0.05	<0.001	<0.001	合格
11	总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	450	232.2	280.8	合格
12	溶解性总固体, mg/L	1000	330	401	合格
13	阴离子合成洗涤剂, mg/L	0.3	<0.04	<0.04	合格
14	挥发酚类, mg/L	0.002	<0.002	<0.002	合格
15	耗氧量, mg/L	3	1.31	1.26	合格
16	四氯化碳, mg/L	0.002	<0.00002	<0.00002	合格
17	铝, mg/L	0.2	0.13	0.09	合格
18	硒, mg/L	0.01	<0.0005	<0.0005	合格
19	汞, mg/L	0.001	<0.0001	<0.0001	合格
20	铬(六价), mg/L	0.05	<0.004	<0.004	合格
21	砷, mg/L	0.01	<0.0005	<0.0005	合格

22	铜, mg/L	1.0	<0.02	<0.02	合格
23	锌, mg/L	1.0	<0.01	0.24	合格
24	镉, mg/L	0.005	<0.0001	<0.0001	合格
25	铅, mg/L	0.01	<0.0005	<0.0005	合格
26	铁, mg/L	0.3	<0.05	<0.05	合格
27	锰, mg/L	0.1	<0.02	<0.02	合格
28	三氯甲烷, mg/L	≤0.06	0.0066	0.0031	合格
29	菌落总数, CFU/ml	100	10	2	合格
30	总大肠菌群 MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	合格
31	耐热大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	合格
32	大肠埃希氏杆菌 MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	合格
33	总α放射性, Bq/L	0.5	<0.05	<0.05	合格
34	总β放射性, Bq/L	1	<0.05	0.07	合格
以下空白					

填报人：阿云萍

审核人：焦彩云

填表日期：2021.3.31